

保守業務の所掌

添付資料1

No.	項目	組合殿	運転管理 事業者
1	各種月例点検（ごみクレーン、圧力容器など）		○
2	電動機のベアリング交換、芯出し調整	○	△
3	送風機Vベルト交換		○
4	ポンプグランドパッキン交換		○
5	油圧シリンダの調整（リミット・ストライカ調整など）		○
6	各エキスパンションの交換		○
7	コンベアの補修（コマ詰め、スクレーパ交換など）	○	△
8	コンベヤのテンション調整		○
9	各ケーシング等の溶接補修	○	△
10	クレーンワイヤー切詰め/交換		○
11	クレーンバケット塗装		○
12	ボイラ液面計ガラス交換		○
13	計測器・伝送器の交換（伝送器・電磁弁・流量計・圧力計・破損部品など）	○	△
14	炉内清掃	○	
15	炉内清掃の足場組み	○	
16	火格子下清掃	○	
17	灰押出装置内部清掃		○
18	ろ過式集塵機内部清掃	○	△
19	煙道清掃	○	
20	各ダンパ清掃		○
21	薬剤切出し装置内部清掃（ホース含む）		○
22	触媒反応塔内部点検		○
23	電気・計装設備のヒューズ、マグネット交換		○
24	各水槽の排水清掃		○
25	上記作業に必要な工具類（要求水準書に記載のあるものを除く）	○	△

△は、比較的容易に炉停止を回避できる応急的な保守業務及び軽微な保守業務を示します。