

令和8年7月1日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：電動機ほか2点（八尾工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> 3、減速機 住友重機械工業(株) CNHM05-6100-87 シリアル番号がわかりましたら 教えて下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> シリアル番号：C1007166
2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 電動機とスライドベースについて東芝製（モータ：TKKH3-FBK21E-4P-30KWスライドベース：BASE 180L 若しくは日立製（モータ：30KW TFO-LKK 4P スライドベース：B-180L）で参加しても良いでしょうか。また、三菱の図面も添付しますが端子箱の位置と引出口方向は標準図通りで問題ないでしょうか？ 2. 減速機についてシリアルが無いですがメーカー標準仕様でよいでしょうか？ 特殊仕様の場合は仕様の連絡をお願い致します。 	<ul style="list-style-type: none"> 入札対象の電動機およびスライドベースについては、東芝製（モータ：TKKH3-FBK21E-4P-30KW-200V、スライドベース：BASE 180L）または日立製（モータ：30KW TFO-LKK 4P 200V、スライドベース：B-180L）のいずれも可とします。 モータの端子箱位置およびケーブル引出口方向は、メーカー標準仕様とします。 減速機の仕様は、メーカー標準仕様とします。