

令和7年6月10日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：攪拌機#1ほか11点（西淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・同等品申請 10. ランプ # 2 メーカー：GOODGOODS 品番：LG-200M タイプ：吊下げ型 消費電力：200W 明るさ：32000LM 照射角：広角 約 120° 発光色：約 5000K 防水等級：IP65 定格電力：100V/200V 兼用 11. ライト # 1 メーカー：GOODGOODS 品番：ES-20U タイプ：充電式 LED 懐中電灯/ライト部稼働タイプ 明るさ：350LM 点灯時間：350LM（3 時間）50LM（8 時間） 充電時間：約 3 時間（Type-c ケーブル）重量：90g 防水等級：IP65 特徴：①ペン型のスリム形状 ②底部マグネット付	・ 10. ランプ # 2 固定方法が異なるため、不可とします。 ・ 11. ライト # 1 充電方法が異なるため、不可とします。
2	① ～ ③ 攪拌機について質問いたします。 1. 既設の明宝ミキサ製攪拌機の相当品となりますので、羽根形状は阪和化工機㈱の標準仕様になりますが、良いですか。 2. 阪和化工機㈱製は350rpmの為、羽根径をワンランク大きくしての積算となりますので、通常の液流が起これば攪拌目的を達成できるものと致しますが良いですか。 3. 阪和化工機㈱製は、動力計算は実施しておりませんので、定格電流値内でご使用頂く事になりますが良いですか。 4. 仕様書①②の攪拌機の取付座は、既設に合わせた角度としておりますが、良いですか。 5. 4の取付座の変更が可能であれば、標準仕様（JIS10K 100A）にする事も可能ですがどうされますか。 6. 仕様書③攪拌機本体サイズの関係から、角座寸法を□215に変更致しますが、良いですか。 又は、ご指示お願い致します。	1. 問題ありません。 2. 図面通りで問題ありません。 3. 問題ありません。 4. 図面通りで問題ありません。 5. 図面通りとします。 6. 図面通りとします。

	7.仕様書③の攪拌機について、角座を取付から攪拌機本体に据付となりますが、問題ありませんか。 8.仕様書③の攪拌機は、既設と同じ□200にする事は可能ですが、別注製作となります。標準品ではありませんが良いですか。但し、阪和化工機機製の標準仕様（JIS10K 100A）に変更可能であれば、標準品でのご使用が可能です。どうされますか。 9.シャフトと羽根の材質はステンレス304となりますが、角座は鉄材で積算しますがよいですか。 10.商品の直送は可能ですか。	7 問題ありません。 8. 図面通りとします。 9. 問題ありません。 10. 不可です。
3	・ 9. ランプ #1 アイリスオーヤマ製 型番：LDG32T・N16/25/16SV/C ですが、品番が見当たりません。 型番：LDG32T・N16/25/16SP/Cではないでしょうか。	・ 9. ランプ # 1 LDG32T・N16/25/16SV/C は現行品になります。
4	・ 4 ポンプについて 1. 着脱装置 (チェーン共) については既設品流用と言う事で問題無いでしょうか。 2. 古い製番の為、メーカーにメモ程度の情報しか残っていない為納入当時の資料が残っていれば提出頂きたいです。	1. 問題ありません。 2. 別添のとおり。