

令和8年6月23日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：片吸込渦巻ポンプ（八尾工場）買入

大阪広域環境施設組合

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|--|--|
| 1 | <p>・本製品のポンプは納入当初西島もモータを支給されており資料が残っておりません。 モータの端子箱の位置について各員したいのですが出力軸側(ポンプ側)もしくはモーターファン側からみて端子箱が上、右、左等どこについているか分かりますか？ また、端子箱の引出口もどちらを向いているか分かりますか？ 写真が有れば助かります。よろしくお願い致します。</p> | <p>端子箱の位置および端子箱の引出口については、下記のとおり。 ・端子箱の位置：モーター上部 ・端子箱の引出口：モーターファン側から見て左</p> |