

令和8年7月7日

## 質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：スクレーパー付コンベヤチェーン1ほか1点（舞洲工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<p>・特記仕様の ⑤項に「破断強度試験の検査記録提出」となっていますがエステックよりこの書類は提出出来ない旨連絡がありました。 添付検査成績書（サンプル）の提出でご承認をお願いします。</p>	<p>・添付頂いた検査成績書では、製品の破断強度の確認ができないため承認できません。</p>