

令和7年6月13日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：渦巻ポンプほか8点（平野工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・①渦巻ポンプについて 既製品の製造番号を調べると、ポンプ軸受温度計が付属しております。 本案件も付属してよろしいでしょうか。 ・⑨メカニカルシールについて、今回必要である数量は 1台分（ＣＰ・反ＣＰを２組）を１組と解釈すべきでしょうか。 もしくは、ＣＰ・反ＣＰ１個ずつでいいのでしょうか。	・①渦巻ポンプについて 軸受温度計付です。 ・⑨メカニカルシールについて ＣＰ・反ＣＰ側／１組（１台分）です。