

令和8年7月10日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：八尾工場空気調和機修繕

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	既設機器「ROA-AP637H」は室外機の型番のように見受けられますが、撤去対象となる室内機・室外機の種類および台数をご教示ください。	室内機の型番は不明です。天井吊形室内機・室外機共に2台ずつ計4台撤去します。
2	撤去対象品の範囲をご教示ください。 例：室内機、室外機、冷媒配管、ドレン配管、配線類など	天井吊形室内機・室外機共に2台ずつ計4台撤去します。冷媒配管、ドレン配管、配線類も撤去します。
3	外壁貫通部について、既設機器撤去後の貫通穴を再利用することは可能でしょうか。もしくは、新規で穿孔が必要でしょうか。	既設機器撤去後の貫通穴を再利用します。新規穿孔は不要です。
4	アスベスト検体検査の結果、含有が認められた場合、作業内容によっては湿潤対応のみでは施工できない可能性があります。その場合の費用については、現時点では見込むことが困難なため、別途協議としていただくことでよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。
5	作業可能時間帯は、平日日中でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。