

令和8年9月29日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：西淀工場天吊り型業務用エアコン修繕

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	仕様書に記載のリニューアルキットとは、どの部分にどのような目的で使用するものを意味しますか。	ワイヤードリモコン更新の際、寸法変更があれば使用します。