

令和 7 年 12 月 9 日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：八尾工場送風機修繕

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<p>① キャンパス継手について 仕様書 5 修繕内容（1）において、 キャンパス継手の取替がありますが、材質の指定はありますでしょうか。 ガラスクロスで問題無いでしょうか。</p>	<p>ガラスクロスで問題ありません。</p>
2	<p>② 石綿について 本修繕に修繕箇所の石綿含有の事前調査費用は含めるが、 含有していた場合の除去作業及び費用は別途との解釈でよろしいでしょうか。 または、修繕箇所の石綿の使用有無についてご承知されていますでしょうか。</p>	<p>みなし工事を想定した費用を見込んでおります。</p>